

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.И2189.043ПБ0

Сайт: www.rfspro.ru; E-mail: reestr@rfspro.ru; Телефон: +7 (495) 760-19-60

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.И2189.ОС01.В00001

(номер сертификата соответствия)

№ 000002

(номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗИФИКС» (ООО «ИЗИФИКС»). ОГРН 1187456001952. ИНН 7447280537. Место нахождения и место осуществления деятельности: 454008, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСКИЙ Г.О., КУРЧАТОВСКИЙ ВН.Р-Н, ЧЕЛЯБИНСК Г., СВЕРДЛОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 7, ПОМЕЩ. 6. Телефон: +7(351)3267771, e-mail: info@efrus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗИФИКС» (ООО «ИЗИФИКС»). ОГРН 1187456001952. ИНН 7447280537. Место нахождения и место осуществления деятельности: 454008, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСКИЙ Г.О., КУРЧАТОВСКИЙ ВН.Р-Н, ЧЕЛЯБИНСК Г., СВЕРДЛОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 7, ПОМЕЩ. 6.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ЛСМ-пожсерт». ОГРН: 1047796128005. ИНН: 7728506821. Место нахождения: 121170, РОССИЯ, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4, цоколь, помещение 16, комната №12, офис 8. Телефон: +74959846339, электронная почта: pozhsert@lcmg.ru, аттестат рег. № РОСС RU.И2189.043ПБ0.ОС01 от 02.03.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Плиты системы фальшпола на основе сульфата кальция длиной 600 мм, шириной 600 мм, толщиной от 24 до 42 мм, плотностью от 1100 кг/куб.м до 1600 кг/куб.м, разъемные типа: EASYFIX S 30, EASYFIX S 30 ST, EASYFIX S 36, EASYFIX S 36 ST, EASYFIX S 40, EASYFIX S 42, модели неразъемные: EASYFIX NS 24, EASYFIX NS 30, EASYFIX NS 36, EASYFIX NS 40, EASYFIX NS 42, торговой марки EASYFIX, выпускаемые по ТУ 23.69.11-001-23427209-2020. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям, которых проводилась
сертификация)

(см. Приложение - бланк № 000001)

код ОКПД 2

23.69.11

код ТН ВЭД

6809 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 001/ИД-21 от 14.05.2021 г., № 002/ИД-21 от 14.05.2021 г., выданные Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» (аттестат аккредитации № РОСС RU.И2189.043ПБ0.ИЛ03 от 02.03.2021 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) РОСС RU.31587.ОС.00001-27 от 30.03.2021 г., выдан ОС ООО «ФАСТСЕРТ», пер. РОСС RU.31587.ОС.00001. ТУ 23.69.11-001-23427209-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.05.2021 ПО 20.05.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Р.А. Кузнецов

инициалы, фамилия

К.В. Кизеев

инициалы, фамилия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.И2189.04ЗПБ0

Сайт: www.rfspro.ru; E-mail: reestr@rfspro.ru; Телефон: +7 (495) 760-19-60

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.И2189.OC01.B00001

(номер сертификата соответствия)

№ 000002

(номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Полное наименование продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.69.11 6809 90 000 0	Плиты для системы фальшпола на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм. до 42 мм, размером 600х600 мм, плотностью от 1100 кг/куб.м. до 1600 кг/куб.м, торговой марки EASYFIX, выпускаемые по ТУ 23.69.11-001-23427209-2020, модели:	
	-без покрытий, разъемные/неразъемные, типы: EASYFIX S 30, EASYFIX S 36, EASYFIX S 40, EASYFIX S 42, EASYFIX NS 24, EASYFIX NS 30, EASYFIX NS 36, EASYFIX NS 40, EASYFIX NS 42	Группа горючести НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 (метод 1)
	-сверху без покрытия, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм, типы: EASYFIX S 30 ST, EASYFIX S 36 ST	Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)- по ГОСТ 30402- 96; Группа токсичности Т1 (малоопасные) - по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); Дымообразующая способность Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие) - по ГОСТ Р 51032-97



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
_____ подпись

(Handwritten signature)
_____ подпись

Р.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

К.В. Кизеев
инициалы, фамилия